IIS Orfini

Via Marconi, 12 - Foligno

Progetto :
Quadro tipo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Senza Nome

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 13/12/2015

Pagina : 1



Descrizione linea	Generale quadro	Prese forza motrice	Punti luce	Lavatrice										
Poli	2	2	2	2										
Corrente nominale In [A]	25	16	10	16										
Potere d'interruzione [KA]		4,5	4,5	4,5										
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00										
Sigla cavo		N07V-K	N07V-K	N07V-K										
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5	2,5										
Portata fase [A]		20	14	20										